



Санкт-Петербургская Общественная Правозащитная Организация Инвалидов  
"На коляске без барьеров"

Адрес: 197198, Санкт-Петербург, ул. Воскова, д.6,

Тел. +7(921)756-64-15 Яганова Юлия Викторовна, E-mail: [bez.barerov@gmail.com](mailto:bez.barerov@gmail.com)

Мы в интернете: [bezbarerov.org](http://bezbarerov.org), [vk.com/bez\\_barerov](https://vk.com/bez_barerov), [vk.com/obsovspb](https://vk.com/obsovspb).

Специалист по оценке доступной среды +7(964)366-63-33 Лапшин Максим Николаевич.



*АКТ № 1/КАЛИН/18а ОТ 3 ОКТЯБРЯ 2018 г.  
СОГЛАСОВАННЫХ С ОБЩЕСТВЕННЫМ ОБЪЕДИНЕНИЕМ  
ИНВАЛИДОВ МЕР ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ  
К МЕСТУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ*

*ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №156 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ИНФОРМАТИКИ  
КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
(ГБОУ СОШ №156 КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА)*

*195273, Санкт-Петербург, проспект Меншиковский, дом 15, корпус 3, литер А*

*Санкт-Петербург  
2018г.*



**Акт № 1/Калин/18а от 3 октября 2018 г.**  
**согласованных с общественным объединением инвалидов**  
**мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги**  
(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции или капитального ремонта)

Название организации, которая предоставляет услугу населению: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №156 с углубленным изучением информатики Калининского района Санкт-Петербурга (ГБОУ СОШ №156 Калининского района Санкт-Петербурга)

**I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктур (далее – Объект)**

Адрес Объекта, на котором предоставляются услуги и составляется данный акт: 195273, Санкт-Петербург, проспект Меншиковский, дом 15, корпус 3, литер А

Сведения об Объекте:

Отдельно стоящее здание 2-3 этажа, 4 495,2 кв.м;

наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 17 726,00 кв.м;

Объект культурного наследия: нет

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): государственная

Арендодатель (наименование организации): нет

Основание для пользования Объектом: оперативное управление

Административно-территориальная подведомственность: региональная

Наименование и адрес вышестоящей организации: Администрация Калининского района Санкт-Петербурга, 195009, Санкт-Петербург, Арсенальная набережная, дом 13, корпус 1

**II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на Объекте услуг населению**

Сфера деятельности: образование

Наименование предоставляемых услуг: Предоставление общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования

Плановая мощность: 650 человек



Форма способа оказания: на объекте

Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети

Категории обслуживаемых инвалидов (К – инвалиды, передвигающиеся на кресло-колясках, О – инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды с нарушениями зрения, Г – инвалиды с нарушениями слуха, У – инвалиды с нарушением интеллекта): К,О,С,Г,У

Мы, нижеподписавшиеся, Директор ГБОУ СОШ №156 Калининского района Санкт-Петербурга Белик Александра Евгеньевна, действующий на основании Устава с одной стороны, и Президент Санкт-Петербургской общественной правозащитной организации инвалидов «На коляске без барьеров» Яганова Юлия Викторовна, действующий на основании Устава с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 181-ФЗ) в случае, если

Акт №1/Калин/18а от 3.10.2018	ГБОУ СОШ №156 Калининского района Санкт-Петербурга	 СПБ ОПОН «НА КОЛЯСКЕ БЕЗ БАРЬЕРОВ»	Выполнил 	Лист 2
-------------------------------------	---	--	---	-----------





объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственники этих объектов до их реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

### III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

Указывается наличие или отсутствие (на момент осмотра) нижеуказанных показателей и категория инвалидов, для которой данный показатель имеет значение:

- «да, соответствуют для К, О, С, Г, У»;
- «да, не соответствуют для К, О, С, Г, У»;
- «нет».

1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: **нет**
2. Пандус стационарный наружный\*\* : **нет**
3. Пандус стационарный внутренний\*\* : **нет**
4. Пандус инвентарный\*\*\*, роллопандус: **да**
5. Наружная лестница входной зоны: **да, не соответствует О, С**
6. Внутренняя лестница входной зоны: **нет**
7. Поручни наружные входной зоны: **нет**
8. Поручни внутренние входной зоны: **нет**
9. Дверные проемы входной зоны\*\*\*\*: **да, не соответствуют К, О, С**
10. Подъемные платформы наружные: **нет**
11. Подъемные платформы внутренние: **нет**
12. Кнопка вызова персонала на входной зоне (установлена на высоте от 0,75-1,2 м): **да, не соответствует К, О, С**
13. Лифт пассажирский: **нет**
14. Лифт грузовой: **нет**
15. Мобильные лестничные подъемники: **да**
16. Санитарно-гигиенические помещения: **да, не соответствует К, О, С**
17. Наличие носителей информации о путях движения на объекте для всех категорий инвалидов К,О,С,Г,У: **нет**
- 17.1. Тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения инвалидов с нарушениями зрения: **нет**
- 17.2. Дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде:  
звуковой информации: **нет**  
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: **нет**
- 17.3. Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации в виде зрительной информации: **да**
- 17.4. Наличие на электронных средствах (информационный киоск), отображения информации в режиме для слабовидящих пользователей: **нет**
18. На официальном сайте учреждения (организации) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее – официальный сайт учреждения) размещение информации о порядке предоставления услуг для инвалидов на Объекте: **да, не соответствует К, О, С, Г, У**

Акт №1/Калин/18а от 3.10.2018	ГБОУ СОШ №156 Калининского района Санкт-Петербурга	 СПБ ОПИИ «НА КОЛЕСКЕ БЕЗ БАРЬЕРОВ»	Выполнил 	Лист 3
-------------------------------------	---	--	---	-----------





19. Версия для слабовидящих на официальном сайте учреждения: да, не соответствует С

**IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп**

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения, ГБОУ СОШ №156 Калининского района Санкт-Петербурга, расположенное по адресу: 195273, Санкт-Петербург, пр. Меншиковский, д.15, кор.3, литер А и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время недоступным / частично (условно) доступным (нужное подчеркнуть) для инвалидов и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются следующие меры по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№ п/п	Категории инвалидов, для которых разработаны мероприятия К, О, С, Г, У	Наименование мероприятия до проведения реконструкции или капитального ремонта	№ приказа, дата
1	2	3	4
<b>Основные меры</b>			
1		<b>Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории)</b>	
1.1.	К, О, С, Г, У	<p><b>Приказом №232от 24.09.2018 г.</b> назначены сотрудники организации:</p> <p>1. Ответственные за обеспечение за обеспечение доступности объекта и услуг для инвалидов, инструктаж персонала и контроль за соблюдением сотрудниками требований доступности для инвалидов:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- зам по АХЧ – Бородина К. М.</li> </ul> <p>2. Ответственными за организацию работы по обеспечению доступности объекта и услуг для инвалидов (за сопровождение): Возложить обязанности и назначить ответственным по организации работы по обеспечению доступности объекта и услуг для инвалидов, инструктаж персонала и контроль за соблюдением сотрудниками требований доступности для инвалидов в организации</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- зам.директора по АХР – Бородина Кристина Михайловна;</li> <li>- учитель – Кравцов Владимир Маркович;</li> </ul> <p>С ответственными сотрудниками проведен инструктаж, о чем сделана запись в «Журнале инструктажа» от <b>24.09.2018 г.</b></p>	<b>Приказ № 232 от 24.09.2018г.</b>
1.2.	К, О, С, Г, У	На территорию имеется два входа через калитки и один вход через ворота. Перед калитками отсутствует занижение бордюрного камня, вход через ворота не имеет перепадов высот. На входных группах отсутствуют информационные таблички и кнопка вызова помощи. Территория принадлежащая объекту имеет неровности и нуждается в ремонте.	
1.3.	К,О	Условно доступно. Сопровождение по необходимости.	
1.4.	С	Нет элементов доступности. Передвижение только с сопровождением.	
1.5.	Г,У	Доступно.	

Акт №1/Калин/18а от 3.10.2018	ГБОУ СОШ №156 Калининского района Санкт-Петербурга	 СПБ ОПОБ «НА КОЛЯСКЕ БЕЗ БАРЬЕРОВ»	Выполнил 	Лист 4
-------------------------------	--	--	--	--------



1.6.	К, О, С, Г, У	Приказом назначены ответственные сотрудники для сопровождения инвалидов к месту предоставления услуги, согласно п.1.1.	Приказ № 232 от 24.09.2018г.
2		<b>Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли)</b>	
2.1.	К, О, С, Г, У	В учреждение имеется два входа. Центральный вход не имеет элементов доступности. Ширина и высота ступеней различны. Поручни не соответствуют нормативным требованиям. Информационная табличка с названием учреждения расположена над входной дверью. На входной группе широкий порог, высота которого значительно превышает нормативные требования. На дополнительном входе установлена кнопка вызова помощи – в недоступном месте, ступени крыльца без подступенков, поручни не соответствуют нормативным требованиям.	
2.2.	К	Условно доступно. Имеется мобильный лестничный подъемник. Только с сопровождением.	
2.3.	О, Г, У	Условно доступно. Поручни лестницы не соответствуют нормативным требованиям. Поручень есть только с внешней стороны лестницы. Сопровождение по необходимости.	
2.4.	С	Отсутствуют элементы контрастно-тактильной навигации. Только с сопровождением.	
2.5.	К, О, С, Г, У	Приказом назначены ответственные сотрудники для сопровождения инвалидов к месту предоставления услуги, согласно п.1.1.	Приказ № 232 от 24.09.2018г.
3		<b>Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)</b>	
3.1.	К, О, С, Г, У	Ширина коридоров достаточная. Есть места отдыха. Внутренние лестницы не имеют элементов доступности, поручень не соответствует нормативным требованиям. Местами есть пороги.	
3.2.	К	Частично доступно в пределах 1 этажа. Сопровождение по необходимости.	
3.3.	С	Условно доступно. Отсутствуют элементы навигации. Только с сопровождением.	
3.4.	О, Г, У	Доступно. Сопровождение по необходимости.	
3.5.	К, О, С, Г, У	Приказом назначены ответственные сотрудники для сопровождения инвалидов к месту предоставления услуги, согласно п.1.1.	Приказ № 232 от 24.09.2018г.
4		<b>Зона: места обслуживания инвалидов</b>	
4.1.	К, О, С, Г, У	Услуга оказывается на 1 этаже. Кабинет директора, канцелярия, актовый зал и учебные кабинеты расположены на 1 этаже.	
4.2.	К	Условно доступно. Сопровождение по требованию.	
4.3.	О, Г, У	Условно доступно. Сопровождение по необходимости.	
4.4.	С	Условно доступно. Только с сопровождением, нет элементов доступности.	
4.5.	К, О, С, Г, У	Приказом назначены ответственные сотрудники для сопровождения инвалидов к месту предоставления услуги, согласно п.1.1.	Приказ № 232 от 24.09.2018г.
5		<b>Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины)</b>	
5.1.	К, О, С, Г, У	На первом этаже есть туалет для сотрудников. Не имеет элементов доступности, ширина двери и размер помещения туалета не соответствуют нормативным требованиям.	
5.2.	К	Недоступно.	

Акт  
№1/Калин/18а  
от 3.10.2018

ГБОУ СОШ №156 Калининского района  
Санкт-Петербурга



СПБ ОПОИ  
«НА КОЛЯСКЕ  
БЕЗ БАРЬЕРОВ»



Выполнил

Лист

5



5.3.	О, С	Условно доступно. Сопровождение по требованию.	
5.4.	Г, У	Доступно.	
5.5.	К, О, С, Г, У	Приказом назначены ответственные сотрудники для сопровождения инвалидов к месту предоставления услуги, согласно п.1.1.	Приказ № 232 от 24.09.2018г.
6		<b>Информационное обеспечение на Объекте</b>	
6.1.	К, О, С, Г, У	Приказом назначены ответственные сотрудники для сопровождения инвалидов к месту предоставления услуги, согласно п.1.1.	Приказ № 232 от 24.09.2018г.
6.2.	К, О, С, Г, У	<p>Официальный сайт учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <a href="http://www.school156.ru">http://www.school156.ru</a></p> <p>На сайте учреждения размещена:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- версия для слабовидящих;</li> <li>- контактная информация;</li> <li>- режим работы учреждения;</li> <li>- информация о специалистах и видах услуг.</li> </ul> <p>На сайте нет странички «Доступная среда», информация о доступности объекта затруднена в поиске:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- информация о способах получения услуг для инвалидов;</li> <li>- о порядке получения услуг инвалидами в случае их предоставления на объекте;</li> <li>- номер телефона для обращения за помощью по сопровождению на объекте;</li> <li>- об условиях доступности для инвалидов предоставляемых услуг;</li> <li>- о возможности парковки для инвалидов в непосредственной близости.</li> <li>- условия его доступности по категориям инвалидов;</li> <li>- как добраться до объекта от остановки общественного транспорта.</li> </ul> <p>Информация частично представлена, способ ее подачи затрудняет ее использование.</p> <p>После согласования акта, на сайте появится:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- информация, с какой Организацией подписан Акт согласования с общественным объединением инвалидов.</li> </ul>	
<b>Дополнительные меры (при наличии)</b>			
7		<b>Зона: пути движения к объекту</b>	
7.1.		<p>Остановки общественного транспорта «ул. Верности»:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Расстояние от остановок общественного транспорта до организации: примерно 500-550 м.</li> <li>2. Время движения пешком 6-7 минут.</li> <li>3. Весь путь проходит по выделенному пешеходному пути.</li> <li>4. Пешеходный переход регулируемый.</li> <li>5. На пути следования от остановок общественного транспорта есть занижение бордюра для удобства инвалидов, передвигающихся на кресло-колясках. (не все соответствуют нормативным требованиям).</li> </ol> <p>Автобусы № 16, 18, 38, 102, 103, 131, 132, 133, 136, 153, 183 (частично оснащенные низкопольным подвижным составом).</p> <p>Трамваи № 9, 38, 51 (частично оснащенные низкопольным подвижным составом).</p> <p>Маршрутные такси № К76, К83, К102, К118, К176, К191, К283, К284 (не оснащенные низкопольным подвижным составом).</p>	
8		<b>Зона: места парковки для автомобилей инвалидов</b>	
8.1.	К, О, С, Г, У	Обозначенных мест нет. Возможно оставить автомобиль на внутридомовом проезде.	

Акт №1/Калин/18а от 3.10.2018	ГБОУ СОШ №156 Калининского района Санкт-Петербурга	 СПБ ОПОН «НЯ КОЛЯСКИ БЕЗ БАРЬЕРОВ»	Выполнил	Лист
				6



Примечание:

В графе 2 необходимо выбрать категорию инвалидов, для которых разработаны мероприятия.



В графе 3 необходимо указать конкретные мероприятия на момент осмотра применительно к каждой зоне Объекта для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

Приказ издается руководителем Объекта, предусматривающего меры хотя бы для одной зоны Объекта.

Возможно издание одного приказа, предусматривающего организационные мероприятия для всех категорий инвалидов и всех зон Объекта.

**V. Рекомендации** (заполняется по согласованию сторон и содержат наименования мероприятий, необходимые для обеспечения доступности Объекта для инвалидов, и основания для выполнения мероприятий пункт (СП, ГОСТ):

1. На сайте учреждения добавить полноценную версию для слабовидящих по всем страницам (изменение размера, цвета фона, цвета текста, озвучку и т.д.), так же переход по всем страницам должен осуществляться внутри версии для слабовидящих.
2. Создать странички «Доступная среда» и наполнить ее необходимой информацией, а именно: об условиях доступности для инвалидов предоставляемых услуг, памятку, схему движения от остановки, о возможности парковки для инвалидов в непосредственной близости, условия его доступности по категориям инвалидов. Данная страничка должна легко находиться в меню сайта.
3. Обеспечить информационную доступность на входных группах на территорию учреждения. Разместить информацию о доступном входе с навигацией к нему.
4. Обратиться в Администрацию района или муниципальное образование для обустройства занижения бордюрного камня в месте входных калиток на территорию учреждения.
5. Разместить кнопку вызова помощи или номер телефона ответственного сотрудника за оказание помощи по сопровождению, обозначив знаком «ИНВАЛИД» на желтом фоне. В случае размещения кнопки она должна находиться в доступном месте при входе на территорию учреждения и на центральном входе в здание. В случае размещения номера телефона – шрифт должен быть крупным и легко читаемым.
6. Разместить на центральном входе табличку, содержащую в том числе информацию об учреждении выполненную рельефно-точечным шрифтом Брайля.
7. Разработать план мероприятий и комплекс мер по организации доступности объекта для инвалидов по зрению согласно действующим нормативам.
8. Разработать план мероприятий и комплекс мер по организации доступности объекта/ входной зоны объекта для инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата согласно действующим нормативам.
9. Разработать план мероприятий и комплекс мер по организации доступности санитарно-гигиенического помещения согласно действующим нормативам.
10. Рассмотреть возможность приобретения и установки индукционной петли для инвалидов по слуху.
11. Обратиться в администрацию района с просьбой об обозначении места парковки для инвалидов вблизи входа на территорию.

Акт №1/Калин/18а от 3.10.2018	ГБОУ СОШ №156 Калининского района Санкт-Петербурга	 СПБ ОПОИ «НА КОЛЯСКЕ БЕЗ БАРЬЕРОВ»	Выполнил 	Лист 7
-------------------------------------	---	--	---	-----------






12. Обеспечить допуск на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение (приказ Минтруда России от 22.06.2015 № 386н).

13. Для обучения специалистов воспользоваться учебными пособиями Министерства труда и социальной защиты населения РФ «Методическое пособие для обучения (инструктирования) сотрудников учреждений МСЭ и других организаций по вопросам обеспечения доступности для инвалидов услуг и объектов, на которых они предоставляются, оказания при этом необходимой помощи», размещенное на официальном сайте Минтруда России по адресу: <http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/handicapped/108> и «Методическое пособие по обеспечению доступности для инвалидов объектов и услуг», размещенное - <http://zhit-vmeste.ru/news/events/88812/>.

Директор ГБОУ СОШ №156 Калининского района Санкт-Петербурга

Президент  
СПб ОПОИ «На коляске без барьеров»



Акт №1/Калин/18а от 3.10.2018	ГБОУ СОШ №156 Калининского района Санкт-Петербурга	 СПб ОПОИ «НА КОЛЯСКЕ БЕЗ БАРЬЕРОВ»	Выполнил 	Лист 8
-------------------------------------	---	--	---	-----------