



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-05

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-61

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Калининского района

Санкт-Петербург, Лесной пр., д. 17, тел. 542-27-41

Санкт-Петербург,
Лесной пр. д. 17 каб. 5

28 сентября 2016 г.

12 часов 35 минут

(дата и время составления акта)

Предписание № 2-11-872/1/1

**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности
Государственному бюджетному общеобразовательному учреждению средней
общеобразовательной школе № 156 с углубленным изучением информатики
Калининского района Санкт-Петербурга (ГБОУ СОШ № 156 Калининского района
Санкт-Петербурга)**

Во исполнении распоряжения заместителя начальника ОНДПР Калининского района УНДПР Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу Шестака Владимира Николаевича от 15 августа 2016 года № 2-11-872, на основании ст. 6, 6¹ Федерального закона от «21» декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», 20 сентября 2016 года и 27 сентября 2016 года, 28 сентября 2016 инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической работы отдела надзорной деятельности и профилактической работы Калининского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по городу Санкт-Петербургу Андреевой Екатериной Юрьевной проведена плановая выездная проверка объекта защиты – здания образовательного учреждения по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Меншиковский д. 15, корп. 3, лит. А, правообладателем которого является ГБОУ СОШ № 156 Калининского района Санкт-Петербурга.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (льк) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Предусматриваемое в составе объекта кладовые овощного цеха пищеблока не выделено стенами 2-го типа (перегородками 1-го типа с заполнением	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 1,ч 2,ст.1, п.2,ч.1,ст.6, ст. 88, СП 4.13130.2013, п. 5.2.6	01.08.2017 г.	

	проемов противопожарных преград 2-го типа			
2.	Предусматриваемое в составе объекта библиотека не выделена стенами 2-го типа (перегородками 1-го типа с заполнением проемов противопожарных преград 2-го типа	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 1, ч. 2, ст. 1, п. 2, ч. 1, ст. 6, ст. 88, СП 4.13130.2013. п. 5.2.6	01.08.2017 г	
3.	Предусматриваемое в составе объекта дверь лифта в столовой не выделена стенами 2-го типа (перегородками 1-го типа с заполнением проемов противопожарных преград 2-го типа	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 1, ч. 2, ст. 1, п. 2, ч. 1, ст. 6, ст. 88, СП 4.13130.2013. п. 5.2.6	01.08.2017 г	
4.	Не определена категории в помещениях кладовой пищеблока по пожарной и взрывопожарной опасности. (категорию помещения следует обозначить на дверях помещения)	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 27, СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» п. 4, п. 5, табл. 1 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», п. 20	01.08.2017 г	
5.	Не определена категория в помещениях библиотеки по пожарной и взрывопожарной опасности. (категорию помещения следует обозначить на дверях помещения)	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 27, СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» п. 4, п. 5, табл. 1 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» п. 20		
6.	В лестничных клетках размешено оборудование (батарея водяного отопления), выступающее из плоскости стен на высоте до 2,2 метра от поверхности площадки лестницы.	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 1, ч. 2, ст. 1, п. 2, ч. 1, ст. 6, ст. 89, СП 1.13130.2009. п. 4.4.4	01.08.2017 г	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Вместе с тем, в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ), пожарная безопасность объекта защиты может быть обеспечена выполнением одного из следующих условий:

- 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленными техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 №123;
- 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О

техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности (национальные стандарты, своды правил, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности).

Кроме этого, в соответствии со статьёй 78 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ для зданий, сооружений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности, на основе требований указанного Федерального закона разрабатываются специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, подлежащие согласованию в установленном порядке.


В соответствии с пп.2 п.48. Приказ МЧС России от 28.06.2012г. №375 (ред. от 27.12.2013) «Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам Гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности» исполнения комплекса необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, при котором расчёт по оценке пожарного риска подтверждается выполнением условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, для объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу Федерального закона от 22 июля 2008 года №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

В соответствии со статьёй 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор отделения НДПР
ОНДПР Калининского района
УНДПР ГУ России по г. Санкт-Петербургу



Андреева

Е.Ю.Андреева

«28» сентября 2016 г.

Предписание для исполнения получил:

И.О. Директора Михаленко Валентина Геннадьевна 28.09.16г.
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Андреева
(подпись)

«28» сентября 2016г.